

Merkblatt für sicherheitsverantwortliche Personen

Um grösstmögliche Sicherheit in Gebäuden und Anlagen gewährleisten zu können, müssen brandschutzrelevante Installationen und Geräte durch sicherheitsverantwortliche Personen, bzw. eine beauftragte Fachfirma regelmässig überprüft und ausgetestet werden.

Weiter ist das Betriebspersonal durch die sicherheitsverantwortliche Person regelmässig zu instruieren und schulen.

Die folgende Aufstellung dient als Leitfaden für periodisch wiederkehrende Kontrollen und Instruktionen in Gebäuden und Anlagen. Die Aufstellung ist nicht abschliessend, gebäudespezifisch können weitere Kontrollen notwendig werden.

Betrieblich / Organisatorischer Brandschutz	Turnus
Berichterstattung an Betriebsleitung	jährlich
Brandschutz- und Feuerwehreinsatzpläne aktuell halten	permanent
Entsorgungen betrieblicher Abfälle	regelmässig*
Fluchtwege kontrollieren (Freihaltung)	regelmässig*
Lager brennbare Flüssigkeiten / Gefährliche Stoffe kontrollieren (Lagerorganisation, Mengen, Art, Handling, etc.)	regelmässig*
Personalinstruktion: Verhalten im Brandfall, Alarmierung, Umgang mit Feuer und Gefahrenquellen etc.	bei Neueintritt und periodisch
Rettungszeichen und Sicherheitsbeleuchtungen kontrollieren	regelmässig*
SIBE – Pflichtenheft erstellen / aktuell halten (zuständig Betriebsleitung)	permanent
Überwachung Rauchverbot, Reparatur- und Schweissarbeiten	permanent
Zufahrten für Rettungsfahrzeuge frei halten	permanent
Baulich / Technischer Brandschutz	
Abschottungen kontrollieren	regelmässig*
Angesteuerte Brandschutzelement (wie Türen, Tore, Rollläden usw.) testen	regelmässig*
Aufschaltung der Personensuchanlage (Rufempfänger) auf Brandmeldeanlage testen	regelmässig*
Aufzugsanlagen / Feuerwehraufzüge testen (Ansteuerungen usw.)	regelmässig*
Brandmeldeanlagen / Sprinkleranlagen kontrollieren und testen	regelmässig*
Brandschutzverkleidungen und Brandschutzanstriche an Tragwerken kontrollieren	regelmässig*
Explosionsschutzvorkehrungen kontrollieren	regelmässig*
Gasmeldeanlage kontrollieren testen	regelmässig*
Handfeuerlöscher kontrollieren	regelmässig*
Hauseingänge und Notausgänge kontrollieren und testen	regelmässig*
Integrale Test (Zusammenspiel aller verbauten technischen Gewerke) durchführen	regelmässig*
Lüftungsanlagen: Brandfallsteuerungen von Brandschutzklappen testen	regelmässig*
Lüftungsanlagen: Brandschutzisolationen an Kanälen kontrollieren	regelmässig*
Rauch- und Wärmeabzüge, Rauchschutzdruckanlagen kontrollieren und testen	regelmässig*
Sicherheitsbeleuchtungssysteme kontrollieren und testen	regelmässig*
Türschliesssysteme kontrollieren und testen	regelmässig*
Wasserlöschposten kontrollieren und testen	regelmässig*
Wärmetechnische Anlagen, Kamine und Abgasleitungen kontrollieren	regelmässig*

*gemäss Hersteller- und Lieferantangaben